



CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM ENERGY

HỒ SƠ NĂNG LỰC



 **088 8784 123**

MST: 0316068935

 **Số 12, Đường số 1, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh**

NỘI DUNG

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

1. THÔNG TIN CHUNG

2. HỒ SƠ PHÁP LÝ

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. DANH MỤC THIẾT BỊ

2. CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN CHUNG

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM ENERGY
- Địa chỉ ĐKKD: 12 Đường số 1, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh,
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ liên hệ: 12 Đường số 1, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh,
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Số điện thoại: 088.8797.234
- Email: Info@dennero.com
- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền Chức vụ: Giám đốc
- Năm thành lập: 2019
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP



HỒ SƠ PHÁP LÝ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</u>	
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN			
Mã số doanh nghiệp: 0316068935 Đăng ký lần đầu: ngày 16 tháng 12 năm 2019			
1. Tên công ty			
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM ENERGY			
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SOUTH EAST ENERGY COMPANY LIMITED			
Tên công ty viết tắt: SOUTH EAST ENERGY CO.,LTD			
2. Địa chỉ trụ sở chính			
12 Đường Số 1, Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			
Điện thoại:		Fax:	
Email:		Website:	
3. Vốn điều lệ 1.000.000.000 đồng.			
Bằng chữ: Một tỷ đồng			
4. Thông tin về chủ sở hữu			
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIỀN		Giới tính: Nữ	
Sinh ngày: 13/10/1991		Dân tộc: Kinh	
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân		Quốc tịch: Việt Nam	
Số giấy chứng thực cá nhân: 241156714			
Ngày cấp: 23/02/2011		Nơi cấp: Công an Tỉnh Đắk Lắk	
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 8, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam			
Chỗ ở hiện tại: 9/1 Đường 32, Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			
5. Người đại diện theo pháp luật của công ty			
* Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIỀN		Giới tính: Nữ	
Chức danh: Giám đốc			
Sinh ngày: 13/10/1991		Dân tộc: Kinh	
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân		Quốc tịch: Việt Nam	
Số giấy chứng thực cá nhân: 241156714			
Ngày cấp: 23/02/2011		Nơi cấp: Công an Tỉnh Đắk Lắk	
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 8, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam			
Chỗ ở hiện tại: 9/1 Đường 32, Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			
		TRƯỞNG PHÒNG	
		PHÓ TRƯỞNG PHÒNG	
		Nguyễn Trung Chánh	



HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ PHÁP LÝ



HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ PHÁP LÝ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3344/TĐC-HCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận:

1. Công ty TNHH Đông Nam Energy

Địa chỉ liên lạc: 12 Đường số 01, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0888784123

E-mail: huuson.ksd@gmail.com

Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực:

Điện - Điện tử (đối với các sản phẩm, hàng hóa trong Phụ lục danh mục kèm theo).

2. Số đăng ký: 754/TN-TĐC.

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Đông Nam Energy;
- Bộ KH&CN (để b/c);
- Lưu: VT, HCHQ.

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hà Minh Hiệp

Phụ lục

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số 3344/TĐC-HCHQ ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

STT	Tên sản phẩm, hàng hóa	Tên phép thử	Phương pháp thử
1.	Máy biến áp điện lực	Đo điện trở cách điện	TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011 TCVN 6306-3:2006 IEC 60076-3:2000 QCVN QTĐ-5:2009/BCT
2.		Tỷ số biến áp	
3.		Đo điện trở một chiều các cuộn dây	
4.		Thử điện áp chọc thủng dầu cách điện	
5.		Thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số công nghiệp	
6.	Chống sét van	Đo điện trở cách điện	IEC 60099-4:2014
7.		Điện áp tăng cao DC đo dòng rò	
8.	Cầu dao kèm cầu chảy xoay chiều dùng cho điện áp danh định lớn hơn 1 kv đến và bằng 52 kv	Đo điện trở cách điện	TCVN 8096-107:2010 IEC 62271-107:2019
9.		Đo điện trở tiếp xúc	
10.		Thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số công nghiệp	
11.	Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp	Đo điện trở cách điện	TCVN 6592-2:2009 IEC 60947-2:2009 TCVN 6434-1:2018 IEC 60898-1:2020
12.		Đo điện trở tiếp xúc mạch chính	
13.		Thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số công nghiệp	
14.		Thử tác động cắt do quá dòng	
15.	Cải cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V	Đo điện trở cách điện	TCVN 7998-1:2009 TCVN 7998-2:2009
16.		Thử chịu điện áp xoay chiều tần số công nghiệp	



HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ PHÁP LÝ

STT	Tên sản phẩm, hàng hóa	Tên phép thử	Phương pháp thử
17.	Cáp điện lực điện áp từ 1kV đến 35kV	Đo điện trở cách điện	TCVN 5935-1:2013 IEC 60502-1:2021
18.		Thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số công nghiệp	TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-2:2014
19.	Máy cắt điện xoay chiều cao áp	Đo điện trở cách điện	IEC 62271-100:2021
20.		Đo điện trở tiếp xúc mạch chính	
21.		Thử độ bền điện của cách điện bằng điện áp xoay chiều tần số công nghiệp	
22.	Hệ thống nối đất	Đo điện trở nối đất	IEEE Std 81:2012
23.	Cầu dao kèm cầu chảy xoay chiều dùng cho điện áp danh định lớn hơn 1kV đến và bằng 52kV	Đo điện trở cách điện	TCVN 8096-107:2010 IEC 62271-107:2019
24.		Đo điện trở tiếp xúc	
25.		Đo điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp	
26.	Hệ thống điện phân phối	Thử nghiệm độ nhấp nháy điện áp	PPNB01
27.		Thử nghiệm sóng hài điện áp, dòng điện	
28.		Thử nghiệm độ cân bằng pha điện áp	
29.		Thử nghiệm Xâm nhập dòng một chiều	
30.	Hệ Thống Quang Điện	Đo điện trở cách điện	PPNB 02
31.		Thử điện áp chịu đựng DC	
32.		Đo công suất cực đại	
33.		Đo điện áp hở mạch	
34.		Đo dòng điện ngắn mạch	

STT	Tên sản phẩm, hàng hóa	Tên phép thử	Phương pháp thử
35.	Hệ thống hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA	Thử nghiệm khả năng đáp ứng điện áp	IEEE C37.1-2007
36.		Thử nghiệm khả năng kết nối AGC	
37.		Thử nghiệm khả năng đáp ứng tần số	
38.	Áp tô mát	Đo điện trở cách điện	TCVN 6592-2:2009
39.		Đo điện trở tiếp xúc mạch chính	
40.		Đo giá trị dòng điện tác động	
41.	Ứng cách điện	Kiểm tra độ bền của điện môi	TCVN 5588:1991
42.	Găng cách điện	Kiểm tra độ bền của điện môi	TCVN 8084:2009
43.	Khởi động từ	Đo điện trở cách điện	QCVN QTD 08:2010/BCT
44.		Đo điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp	

- Ghi chú:
- Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành, Công ty TNHH Đông Nam Energy phải tuân thủ các quy định của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trước khi thực hiện hoạt động thử nghiệm;
 - PPNB...: Phương pháp nội bộ của Phòng thí nghiệm;
 - TCVN: Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam;
 - QCVN QTD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật Điện;
 - IEC: International Electrotechnical Commission/ Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế;
 - IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers/ Hội kỹ sư Điện và Điện tử.



HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ PHÁP LÝ



CÔNG TY CỔ PHẦN ISOQ VIỆT NAM
Web: <https://isoq.vn> - Email: info@isoq.vn - Hotline: 02366.288.799

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
ASSESSMENT AUDIT REPORT

Mã số/ Client file No: 4239-QMS

1. CÁC THÔNG TIN CHUNG/ General information

Tổ chức/Auditee:	Công ty TNHH Đông Nam Energy
Địa chỉ /Address	12 Đường Số 1, Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày đánh giá/Audit date:	Từ ngày 31/10/2023 đến ngày 31/10/2023
Phạm vi chứng nhận/Scope recommended for certification	Thử nghiệm, kiểm định thiết bị điện, dụng cụ điện;
Tiêu chuẩn đánh giá/Audit standard (s):	ISO 9001:2015
Mục tiêu đánh giá/ audit objective (s)	Xác định tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng so với yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, so với HTTL của công ty đã ban hành và so với các yêu cầu của luật định có liên quan.
Điểm loại trừ/ Exclusion (s):	8.3;
Mã số nace/Nace code (s)	71.20
Chứng nhận lần thứ/ Assessment period	Chứng nhận lần đầu
Các quá trình/khu vực được đánh giá/Processes/business areas assessed	Lãnh đạo – Ban ISO Văn phòng Phòng kỹ thuật Phòng thử nghiệm – kiểm định

2. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ/Audit team:

STT	Đoàn đánh giá	Vai trò
1.	Hồ Nguyễn Vũ	Trưởng đoàn đánh giá

3. ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG/Client representation:

STT	Người tham dự	Chức vụ
1.	Nguyễn Thị Hiền	Giám đốc
2.	Bùi Hữu Sơn	Trưởng phòng kỹ thuật
3.	Châu Thành Nghĩa	Thử nghiệm viên

4. SẢN PHẨM KIẾN NGHỊ CHỨNG NHẬN/Products recommended for certification: *Không*

5. NHẬN XÉT CHUNG/ General comments:

- Theo phụ lục đính kèm

6. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ/ Audit results:

- Theo phụ lục đính kèm

7. Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ/ opinion by auditee's representative: *Không*

8. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ/Recommendation by Audit team:

☐ Không có các điểm không phù hợp, đề nghị ISOQ cấp giấy chứng nhận./No non-conformance has been found, recommend to ISOQ for granting Certificate.

☒ Đề nghị ISOQ cấp giấy chứng nhận nếu tổ chức được đánh giá khắc phục các điểm không phù hợp nêu trong báo cáo và thông báo bằng văn bản cho ISOQ (trong thời gian không quá 3 tháng)/ Recommend to ISOQ for granting Certificate whenever ISOQ receives evidences of corrective actions taken for NCRs (within 3 months).

☐ Có sự không phù hợp loại 1 cần thăm tra hành động khắc phục tại cơ sở. Đề nghị tổ chức được đánh giá có hành động khắc phục và thông báo bằng văn bản cho ISOQ trong thời gian không quá 3 tháng./The major (Type 1) non-conformance(s), which require the follow-up visit, have been found. The auditee has to implement the corrective actions for those non-conformance(s) and inform ISOQ in writing within 3 months.


Rủi ro liên quan đến việc lấy mẫu là các mẫu được lựa chọn có thể không đại diện cho tổng thể mẫu và do đó kết luận của chuyên gia đánh giá có thể sai lệch và khác với kết luận có thể đạt được nếu toàn bộ tổng thể được kiểm tra/ The risk associated with sampling is that the samples may be not representative of the population from which they are selected, and thus the auditor's conclusion may be biased and be different to that which would be reached if the whole population was examined.

Vui lòng ký xác nhận vào phần dưới đây của báo cáo đánh giá để xác nhận việc chấp thuận các nội dung đã nêu trong báo cáo./Please sign below to acknowledge receipt of the assessment visit described in this report and confirm the acceptance of the assessment report contents.

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ/
Confirmation by auditee's representative


ĐÔNG NAM ENERGY
 NGUYỄN THỊ HIỀN

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ/
Signature of audit team leader


Hồ Nguyễn Vũ
 QT.09/B.026*01.3.21



HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

HỒ SƠ PHÁP LÝ

PHỤ LỤC

(Kèm báo cáo đánh giá giai đoạn 2 mã số 4239-QMS từ ngày 31/10/2023 đến ngày 31/10/2023)

5. NHẬN XÉT CHUNG/General comments:

a) Các địa điểm được đánh giá bao gồm cả các địa điểm tạm thời:

- Địa chỉ đánh giá: 12 Đường Số 1, Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

b) Hiệu lực của hành động khắc phục được thực hiện đối với sự không phù hợp được phát hiện trong những lần đánh giá trước: Không có điểm KPH trong lần đánh giá trước đó

c) Nhận xét về điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống quản lý:

- Điểm mạnh:

+ Công ty ban hành HTTL đầy đủ

+ Lãnh đạo và cán bộ nhân viên có quyết tâm cao trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

- Điểm hạn chế: xem mục 6

d) Những thay đổi phát sinh so với kế hoạch đánh giá (phạm vi, địa điểm, hoạt động, thành viên đoàn đánh giá...): Không

e) Nhật xét về mức độ thỏa mãn các mục tiêu của cuộc đánh giá: Thỏa mãn

f) Nhận xét khác: Không

6. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ/ Audit results:

Số điểm không phù hợp nặng/ Number of Major Non-conformities: 00

Số điểm không phù hợp nhẹ/ Number of Minor Non-conformities: 01

Số điểm lưu ý/ Number of Observations: 03

Chi tiết/ Details:

STT/No	Phòng ban/Area	Điều khoản/Clause	Mô tả /Description	Mức độ/Level
1	Lãnh đạo – Ban ISO	6.1.2	Cần xem xét lại việc đánh giá các rủi ro và việc kiểm soát các rủi ro. Cụ thể, công ty có nêu rủi ro về nhân lực và đánh giá mức độ là 4 cần phải kiểm soát theo QT-08 quản lý rủi ro đã ban hành, tuy nhiên trong bảng phân tích rủi ro thì đơn vị để chấp nhận rủi ro này	0
2	Văn phòng	7.2	Công ty cần tập hợp đầy đủ hồ sơ về năng lực thử nghiệm viên đã được phê duyệt.	0
3	Văn phòng	8.4.1	Cần lập danh sách nhà cung cấp được phê duyệt và lưu trữ hồ sơ đánh giá nhà cung cấp đầy đủ hơn	0
4	Phòng thử nghiệm – kiểm định	8.5.1	Chưa ghi chép về nhiệt độ, độ ẩm đối với phòng lưu thiết bị từ tháng 10/2023 theo quy định trong QT-12 về quản lý tiện nghi môi trường PTN	2

Ghi chú/ Note:

Mức độ không phù hợp được phân định như sau: 0 – Điểm cải tiến; 1 - Không phù hợp mức độ nặng; 2 - Không phù hợp mức độ nhẹ/The grade of NC is classified as follows: 0 – Observations; 1 - represents for the major nonconformity; 2 - represents for the minor nonconformity;

HỒ SƠ NĂNG LỰC

DANH MỤC THIẾT BỊ

Phương tiện di chuyển của đội thí nghiệm



Xe bán tải Ford (2 xe)



Xe tải 1,5 tấn (1 xe)

Máy đo chất lượng điện năng, xâm nhập DC và các phép đo theo quy định thông tư 39 BCT

Đo dòng điện áp



Fluke 435 Part II



Fluke 1736



Fluke 430 Part II



Fluke 319



HỒ SƠ NĂNG LỰC

DANH MỤC THIẾT BỊ

Đo điện trở tiếp địa online,
dòng rò qua bãi tiếp địa



Megger DET 2/3

Đo điện trở tiếp địa cô lập



Chauvin CA 6470/6471

Đo IV, kiểm tra toàn diện string
pin NLMT



Seaward PV210

Quét nhiệt các thiết bị từ trên cao
(Tấm pin NLMT,...)



Flycam nhiệt: Mavie

Chụp ảnh nhiệt tủ điện, Inverter,
mối nối, thiết bị tầm thấp,..



Camera nhiệt: Flir E4



HỒ SƠ NĂNG LỰC

DANH MỤC THIẾT BỊ

Thiết bị đo không tải máy biến áp



Model: T2500-DAKBLA

Hộp bộ đo tổn hao điện môi



Model: MIDUS MICRO 2893

Cầu đo điện trở 1 chiều



Model: GOM-801H

Hộp bộ thí nghiệm rơ le



Model: GBJB-1800

Thiết bị đo tỉ số biến



Model: GDBC-901

Thiết bị đo cao thế



Model: HZHG-50kV



HỒ SƠ NĂNG LỰC

DANH MỤC THIẾT BỊ

Thiết bị đo điện trở tiếp xúc



Model: PH-CTD-100A

Cầu đo điện trở 1 chiều



Model: HZ-3110H

Thiết bị chụp sóng máy cắt



Model: PH-CTD-IV

Phương tiện đo điện trở cách điện



Model: 3025A

Máy thử cao thế



Model: TC-15

Nhiệt kế chỉ hiển thị số và tương tự (của thiết bị đo bức xạ năng lượng mặt trời Solar Survey 200R)



Model: SS200R



HỒ SƠ NĂNG LỰC

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

DỰ ÁN	NĂM	SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CUNG CẤP	VỊ TRÍ
Phú Mỹ	2019	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	KCN Phú Mỹ 1, Bà Rịa Vũng Tàu
Phú Mỹ	2019	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	KCN Phú Mỹ 1, Bà Rịa Vũng Tàu
Phú Mỹ	2019	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	KCN Phú Mỹ 1, Bà Rịa Vũng Tàu
Phú Mỹ	2019	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	KCN Phú Mỹ 1, Bà Rịa Vũng Tàu
Từ Sơn	2019	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Từ Sơn-Bắc Ninh
Xuyên Mộc	2019	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Xuyên Mộc	2019	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Phước Tân 1234	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Phú Tân - Đồng Nai
Phú Tân 1-2	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Phú Thanh - Phú Lộc	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Đồng Nai
LB - Thành Tài	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Bình Dương
Hòa Hiệp 2	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Tân Lâm	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu



HỒ SƠ NĂNG LỰC

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Nam Tân Uyên	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Tân Uyên - Bình Dương
Tài Tiến	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	KCN Phú Mỹ 1, Bà Rịa - Vũng Tàu
Phú Mỹ 6	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	KCN Phú Mỹ 1, Bà Rịa Vũng Tàu
Hyundai Bến Tre	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Bến Tre
Bluescope Biên Hoà	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Biên Hoà-Đồng Nai
Bluescope Phú Mỹ	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
Longway	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Long An
Xuyên Mộc	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Chưpuh 4	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Chưpuh, Gia Lai
Chưpuh 3	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Chưpuh, Gia Lai
Chưpuh 2	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Chưpuh, Gia Lai
Chưpuh 1	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Chưpuh, Gia Lai
Phú Mỹ 5	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	KCN Phú Mỹ 1, Bà Rịa Vũng Tàu
Chư Sê	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Chư sê, Gia Lai
Nhà máy TID Miền Nam	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Long An
DAKWER	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Dak Nông
DAKWER	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Dak Nông



HỒ SƠ NĂNG LỰC


DANH SÁCH DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Becamex Bình Dương	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Bình Dương
THUẬN BẮC 1	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Ninh Thuận
THUẬN BẮC 2	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Ninh Thuận
THUẬN BẮC 3	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Ninh Thuận
THUẬN BẮC 4	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Ninh Thuận
THUẬN BẮC 5	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Ninh Thuận
NINH SƠN	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Ninh Thuận
NINH SƠN	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Ninh Thuận
NINH SƠN	2020	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Ninh Thuận
ĐG Hướng Tân - Tân Linh	2021	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Khe Xanh, Quảng Trị
Điện gió Nhơn Hòa 1-2	2021	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Chư puh - Gia Lai
Tralytext	2022	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Thái Bình
BỆNH VIỆN TWG	2022	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Tân An, Long An
HƯƠNG SEN COMFOR	2023	Bay flycam nhiệt; Đo chất lượng điện năng,...	Thái Bình



HỒ SƠ NĂNG LỰC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỬ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỰC TẾ



CamPuChia - Đo đặc tuyến IV_CME BAITANG COMPANY LIMITED



Hương Sen (Thái Bình)_Đo chất lượng điện năng, bay flycam nhiệt



HỒ SƠ NĂNG LỰC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỬ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỰC TẾ



Tân Tạo-Đo đặc tuyến IV



Cụm nhà máy Chư Sê - Kiểm tra giá trị điện trở chống sét TBA



HỒ SƠ NĂNG LỰC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỬ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỰC TẾ



Hawee (Nhà Bè) - Đo chất lượng điện năng



Agimexpharm (An Giang) - Đo chất lượng điện năng (Kiểm tra phát ngược)



HỒ SƠ NĂNG LỰC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỬ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỰC TẾ



TID - Long An _ Đo chất lượng điện năng (Phạt công suất phản kháng)



Hawee (Thủ dầu 1) - Đo chất lượng điện năng, kiểm tra điện trở làm việc, điện trở chống sét



HỒ SƠ NĂNG LỰC

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÔNG NAM ENERGY ĐÃ TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH



Dự án điện mặt trời Chư Pưh

- Tổng công suất: 4MWp
- Địa chỉ: Gia Lai
- Thời gian thi công: 2020
- Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC
- Phạm vi công việc: Thử nghiệm, kiểm định chất lượng thiết bị điện, dụng cụ điện



Dự án điện gió Nhơn Hòa 1,2

- Tổng công suất: 100MWp
- Địa chỉ: Gia Lai
- Thời gian thi công: 2021
- Phạm vi công việc: Thử nghiệm, kiểm định chất lượng thiết bị điện, dụng cụ điện



HỒ SƠ NĂNG LỰC

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÔNG NAM ENERGY ĐÃ TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH



Dự án điện mặt trời Trà Lý

- Tổng công suất: 3MWp
- Địa chỉ: Thái Bình
- Thời gian thi công: 2022
- Phạm vi công việc: Thử nghiệm, kiểm định chất lượng thiết bị điện, dụng cụ điện



Dự án điện mặt trời Hương Sen

- Tổng công suất: 2,2MWp
- Địa chỉ: Thái Bình
- Thời gian thi công: 2022
- Phạm vi công việc: Thử nghiệm, kiểm định chất lượng thiết bị điện, dụng cụ điện



CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM ENERGY

